

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.


ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)

Наименование сетевой организации

За 2023 год

N п/п	Наименование составляющей показателя	Значение
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	4328
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час	0,42595
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.	0,6086

Генеральный директор ООО "ЗЭС"



А.В. Меняйло

Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций

ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)

Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

За 2023

год

№ п/п	Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации	Значение характеристики	Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1	Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км	500,19	
1.1	Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км	485,92	
2	Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), %	97,15	
3	Максимальной за год число точек поставки, шт.	4328	
4	Число разъединителей и выключателей, шт.	426	
5	Средняя летняя температура, °С	18,1	
6	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Psaidi	6	
7	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Psaifi	6	

Генеральный директор ООО «ЗЭС»



(Handwritten signature)

А.В. Меняйло

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии											
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ЛС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты), ГГГГ.ММ.ДД	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты), ГГГГ.ММ.ДД	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ЛС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СНН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электроэнергии	Суммарная фактическая нагрузка (мощности) на момент прекращения передачи электрической энергии на момент возникновения аварии, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
1	ООО «Загородные	КЛ	КЛ 10кВ	10 (10.5)	00,20 2023.01.20	00,40 2023.01.20	В	0,33	РП 10			110	0	0	110	0	0	0	110	0	350		АКТ № 01	3.4.13.4	4.12	1
2	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ10кВ ПС836 ф 101 - РТП 117	10 (10.5)	05,55 2023.02.05	06,25 2023.02.05	В	0,5	РП 10 (10.5) кВ РП 117-ТП 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2496;КЛ 10 (10.5) кВ РП 117-ТП 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2446;КЛ 10 (10.5) кВ РП 117-ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2498;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП			90	0	0	90	0	0	0	90	0	120		АКТ № 02 от 05.02.2023	3.4.13.4	4.12	1

3	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ10кВ ПС836 ф 101 - РТП 117	10 (10.5)	14,00 2023.02.13	15,50 2023.02.13	В	1,83	РП 10 (10.5) кВ 117;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2498;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2496;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2446;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП 2810;ТП			90	0	0	90	0	0	0	90	0	120		АКТ № 03 от 13.02.2023	3.4.13.2	4.14	1
4	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ10кВ ПС836 ф 101 - РТП 117	10 (10.5)	18,30 2023.02.24	18,50 2023.02.24	В	0,33	КЛ 10 (10.5) кВ ф 101 ПС 836 - РТП 117;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2498;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2496;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2446;КЛ 10 (10.5) кВ ТП			90	0	0	90	0	0	0	90	0	120		АКТ № 04 от 24.02.2023	3.4.13.2	4.14	1

5	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЭЭС") (Московская обл)	КЛ	КЛ 10кВ ПС 836 ф.601 - РТП 116 (сек.2)	10 (10.5)	13,35 2023.03.03	14,00 2023.03.03	В	0,42	КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 ТП 2491; ТП 10 (10.5) кВ 2491; КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 ТП 1990; ТП 10 (10.5) кВ 1990; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2491 ТП 2492; ТП 10 (10.5) кВ 2492; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492 ТП 2493; ТП 10 (10.5) кВ 2493; КЛ 10			282	0	0	282	0	0	0	282	0	350	Акт № 05 от 03.03.2023	3.4.8.1	4.4	0
6	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЭЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ10кВ ПС483 ф.8 - РП 105	10 (10.5)	02,25 2023.03.06	03,05 2023.03.06	В	0,67	КЛ 10 (10.5) кВ РП 105 ТП 1999; ТП 10 (10.5) кВ 1999; КЛ 10 (10.5) кВ РП 105 ТП 2402; ТП 10 (10.5) кВ 2402; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1999 ТП 2495; ТП 10 (10.5) кВ 2495; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2495 ТП 2444; ТП 10 (10.5) кВ 2444			495	0	0	495	0	0	0	495	0	200	Акт № 06 от 07.03.2023	3.4.13.4	4.14	1

7	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 10 кВ ТП 2496 - ТП 2446	10 (10.5)	14,55 2023.03.09	17,00 2023.03.09	В	2,08	КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2496; ТП 10 (10.5) кВ 2496; КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2446; ТП 10 (10.5) кВ 2446; КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2498; ТП 10 (10.5) кВ 2498; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП 2810; ТП 10 (10.5) кВ 2810			144	0	0	144	0	0	0	144	0	120		Акт № 07 от 09.03.2023	3.4.13.4	4.14	1
8	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС") (Московская обл)	КЛ	КЛ 10 кВ ПС483 ф.25 - РП 90	10 (10.5)	04,15 2023.03.12	04,50 2023.03.12	В	0,58	КЛ 10 (10.5) кВ РП 90 - ТП 2441; ТП 10 (10.5) кВ 2441; КЛ 10 (10.5) кВ РП 90 - ТП 2409; ТП 10 (10.5) кВ 2409; КЛ 10 (10.5) кВ РП 90 - ТП 1653; ТП 10 (10.5) кВ 1653; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2441 - ТП 2443; ТП 10 (10.5) кВ 2443; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2409 -			461	0	0	461	0	0	0	461	0	200		Акт № 08 от 12.03.2023	3.4.13.2	4.14	1

9	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	ТП	ВЛ 10 кВ КРН 382 - ТП 1552	10 (10.5)	17,40 2023.03.12	19,20 2023.03.12	В	1,67	ВЛ 10 (10.5) кВ КРН 382 - ТП1552; ТП 10 (10.5) кВ 1552; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1552 - ТП684; ТП 10 (10.5) кВ 684; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 684 - ТП 866; ТП 10 (10.5) кВ 866; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 866 - ТП 883; ТП 10 (10.5) кВ 883; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 883 - ТП			104	0	0	104	0	0	0	104	0	85	Акт № 09 от 12.03.2023	3.4.12.5	4.21	0
10	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	ВЛ	ВЛ 10 кВ КРН 17 - ТП 1335	10 (10.5)	09,00 2023.03.24	11,15 2023.03.24	В	2,25	ВЛ 10 (10.5) кВ КРН 17 - ТП 1335; ТП 10 (10.5) кВ 1335			18	0	0	18	0	0	0	18	0	90	Акт № 10 от 24.03.2023	3.4.13.4	4.21	1
11	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 10кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116	10 (10.5)	12,15 2023.03.27	13,00 2023.03.27	В	0,75	РП 10 (10.5) кВ РТП 116; КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2491; ТП 10 (10.5) кВ 2491; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2491 - ТП 2492; ТП 10 (10.5) кВ 2492; КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2492; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492; ТП 10 (10.5) кВ ТП 2493; ТП 10 (10.5) кВ			150	0	0	150	0	0	0	150	0	250	Акт № 11 от 27.03.2023	3.4.8.1	4.4	0

12	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС") (Московская обл)	КЛ	КЛ 10кВ ПС 836 ф.101 - РП 117	10 (10.5)	15,50 2023.04.22	16,20 2023.04.22	В	0,5	КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2498;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2496;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2446;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП 2810;ТП 10 (10.5) кВ 2810			90	0	0	90	0	0	0	90	0	120		Акт № 12 от 27.03.2023	3.4.13.2	4.12	1
13	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС") (Московская обл)	КЛ	КЛ 10 кВ РП 117 яч.10 - ТП 2498	10 (10.5)	06,40 2023.04.26	07,10 2023.04.26	В	0,5	КЛ 10 (10.5) кВ РП 117 яч.10 - ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ ТП 2498			27	0	0	27	0	0	27	0	80		Акт № 13 от 27.03.2023	3.4.13.2	4.12	1	
14	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 10кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116 (сек.1)	10 (10.5)	11,55 2023.05.17	12,25 2023.05.17	В	0,5	КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2492;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492 - 2493;ТП 10 (10.5) кВ 2493;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2493 - ТП 2494;ТП 10 (10.5) кВ 2494			50	0	0	50	0	0	50	0	2591,28		Акт № 14 от 21.05.2023	3.4.8.1	4.13	0	

15	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 6 кВ ПС 836 ф.67 - РП 79	6 (6.3)	03,40 2023.05.18	04,10 2023.05.18	В	0,5	КЛ 6 (6.3) кВ РП 79 - ТП 1912;ТП 6 (6.3) кВ 1912;КЛ 6 (6.3) кВ РП 79 - ТП 1587;ТП 6 (6.3) кВ 1587			30	0	0	30	0	0	0	30	0	174,18	Акт № 15 от 22.05.2023	3.4.8.1	4.13	0
16	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 10 кВ ф 101 ПС 836 - РТП 117	10 (10.5)	09,25 2023.05.31	10,00 2023.05.31	В	0,58	КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2498;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2496;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2446;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП 2810;ТП 10 (10.5) кВ 2810			90	0	0	90	0	0	0	90	0	1510,25	Акт № 16 от 01.06.2023	3.4.13.4	4.12	1

16	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 10 кВ ф 101 ПС 836 - РТП 117	10 (10.5)	09,25 2023.05.31	10,00 2023.05.31	В	0,58	КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2498;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2496;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2446;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП 2810;ТП 10 (10.5) кВ 2810			90	0	0	90	0	0	0	90	0	1510,25	Акт № 16/1 от 01.06.2023	3.4.13.4	4.12	1
17	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 10 кВ ПС 836 ф. 201 - РТП 116	10 (10.5)	10,55 2023.05.31	11,15 2023.05.31	В	0,33	КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2491;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2492;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1990;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2491 - ТП 2492;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492			150	0	0	150	0	0	0	150	0	2567,56	Акт № 17 от 01.06.2023	3.4.13.4	4.12	1

18	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 6 кВ ПС 836 ф.67 - РП 79	6 (6.3)	14,00 2023.06.02	16,20 2023.06.02	В	2,33	КЛ 6 (6.3) кВ РП 79 - ТП 1912; ТП 6 (6.3) кВ 1912; КЛ 6 (6.3) кВ РП 79 - ТП 1560; ТП 6 (6.3) кВ 1560; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1560 - ТП 1559; ТП 6 (6.3) кВ 1559; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1559 - ТП 1561; ТП 6 (6.3) кВ 1561; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1561 - ТП 1562; ТП 6			100	0	0	100	0	0	0	100	0	134		Акт № 18 02.06.2023 г	3.4.8.1	4.12	0
19	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 10кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116	10 (10.5)	04,40 2023.06.07	05,00 2023.06.07	В	0,33	КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2491; ТП 10 (10.5) кВ 2491; ТП 10 (10.5) кВ 2492; КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 1990; ТП 10 (10.5) кВ 1990; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2491 - ТП 2492; ТП 10 (10.5) кВ 2492; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492 - ТП			150	0	0	150	0	0	0	150	0	2421		Акт № 19 07.06.2023 г	3.4.8.1	4.12	0

20	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	Ф. 33 ПС-483 - РП96	10 (10.5)	20,15 2023.06.07	20,45 2023.06.07	В	0,5	КЛ 10 (10.5) кВ Ф. 33 ПС-483 - РП 96; КЛ 10 (10.5) кВ РП 96 - ТП 1686; ТП 10 (10.5) кВ 1686; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1686 - ТП 1687; ТП 10 (10.5) кВ 1687			52	0	0	52	0	0	0	52	0	109		Акт № 20 08.06.2023 г	3.4.13.4	4.13	1
21	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 10кВ ПС 836 Ф.201 - РТП 116	10 (10.5)	11,00 2023.07.07	11,33 2023.07.07	В	0,55	КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 Ф.201 - РТП 116; РП 10 (10.5) кВ 116; ТП 10 (10.5) кВ 116; ТП 10 (10.5) кВ 2491; ТП 10 (10.5) кВ 2492; ТП 10 (10.5) кВ 2493; ТП 10 (10.5) кВ 2494; ТП 10 (10.5) кВ 1998; ТП 10 (10.5) кВ 1997; ТП 10 (10.5) кВ 1988; ТП			144	0	0	144	0	0	0	144	0	3265		Акт № 21 от 07.07.2023	3.4.8.1	4.14	0

22	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	ПС 836 (ф.201) - РТП 116	10 (10.5)	12,30 2023.07.25	13,15 2023.07.25	В	0,75	КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 (ф.201) - РТП 116;ТП 10 (10.5) кВ 1985;ТП 10 (10.5) кВ 1986;ТП 10 (10.5) кВ 1987;ТП 10 (10.5) кВ 1988;ТП 10 (10.5) кВ 1989;ТП 10 (10.5) кВ 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1991;ТП 10 (10.5) кВ			330	0	0	330	0	0	0	330	0	3507	Акт № 22 от 25.07.2023	3.4.8.1	4.14	0
23	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	РТП 116 яч. 2 - ТП 1990	10 (10.5)	07,30 2023.08.02	08,05 2023.08.02	В	0,58	КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1989			93	0	0	93	0	0	0	93	0	329	Акт № 23 от 02.08.2023	3.4.13.4	4.13	1
24	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	ПС 836 ф.601 - РТП 116	10 (10.5)	22,00 2023.08.05	22,15 2023.08.05	В	0,25	КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 ф.601 - РТП 116;ТП 10 (10.5) кВ 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2493			32	0	0	32	0	0	0	32	0	1389	Акт № 24 от 06.08.2023	3.4.8.2	4.14	0
25	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	ПС 836 ф.101 - РТП 117	10 (10.5)	16,10 2023.08.14	16,40 2023.08.14	В	0,5	КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 ф.101 - РТП 117;ТП 10 (10.5) кВ 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2810;ТП 10 (10.5) кВ 2498			116	0	0	116	0	0	0	116	0	689	Акт № 25 от 15.08.2023	3.4.8.2	4.14	0

26	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	ПС 836 ф.101 - РТП 117	10 (10.5)	22,15 2023.08.31	22,30 2023.08.31	В	0,25	КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 ф. 101 - РТП 117;ТП 10 (10.5) кВ 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2446			52	0	0	52	0	0	0	52	0	722		Акт № 26 от 01.09.2023	3.4.8.2	4.14	0
27	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	ПС 836 ф.201 - РТП 116	10 (10.5)	04,40 2023.10.23	05,10 2023.10.23	В	0,5	КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116;ТП 10 (10.5) кВ 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2492			55	0	0	55	0	0	0	55	0	449		Акт № 27 от 23.10.2023	3.4.13.4	4.13	1
28	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	ПС 836 ф.601 - РТП 116	10 (10.5)	23,30 2023.10.26	23,55 2023.10.26	В	0,42	КЛ 10 (10.5) кВ ПС-836 ф. 601 - РТП 116;ТП 10 (10.5) кВ 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2492;ТП 10 (10.5) кВ 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1991;ТП 10 (10.5) кВ 1992			143	0	0	143	0	0	0	143	0	1409		Акт № 28 от 26.10.2023	3.4.13.4	4.13	1

29	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	РП	РП-90,РП-105	10 (10.5)	13,55 2023.10.27	14,10 2023.10.27	В	0,25	РП 10 (10.5) кВ 90;РП 10 (10.5) кВ 105;ТП 10 (10.5) кВ 2441;ТП 10 (10.5) кВ 2442;ТП 10 (10.5) кВ 2443;ТП 10 (10.5) кВ 1653;ТП 10 (10.5) кВ 1654;ТП 10 (10.5) кВ 2404;ТП 10 (10.5) кВ 2405;ТП 10 (10.5) кВ 2406;ТП			846	0	0	846	0	0	0	846	0	1689	Акт № 27 от 27.10.2023	3.4.9.1	4.13	0
30	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	КЛ	КЛ 10кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116	10 (10.5)	07,55 2023.11.09	08,15 2023.11.09	В	0,33	ТП 10 (10.5) кВ 1998;ТП 10 (10.5) кВ 1997;ТП 10 (10.5) кВ 1985;ТП 10 (10.5) кВ 1986;РП 10 (10.5) кВ 2 Секция - РТП 116;ТП 10 (10.5) кВ 1987			87	0	0	87	0	0	0	87	0	2658	Акт № 30 от 09.11.2023	3.4.13.4	4.13	1

31	ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)	К/Л	ПС 836 ф.601 - РТП 116	10 (10.5)	15,49 2023.12.26	16,40 2023.12.26	В	0,85	ТП 10 (10.5) кв 2491;ТП 10 (10.5) кв 1990;ТП 10 (10.5) кв 1991;ТП 10 (10.5) кв 1992;ТП 10 (10.5) кв 2492;ТП 10 (10.5) кв 2493;ТП 10 (10.5) кв 2495;РП 10 (10.5) кв 116-1 секция			259	0	0	259	0	0	0	259	0	1432,6		31	3.4.13.4	4.13	1
----	--	-----	------------------------	-----------	------------------	------------------	---	------	---	--	--	-----	---	---	-----	---	---	---	-----	---	--------	--	----	----------	------	---

Генеральный директор ООО "ЗЭС"



А.В. Меняйло

